


**Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их
соответствии установленным требованиям ***
ООО "ЛОКС"

**МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района ЛО
за 2015 год**

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км **	0,64
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	10
× 2.1.1	количество случаев, ед	10
2.1.2	срок действия ограничений, часов	3
	Добавить случаи	
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, %	2,00
4	Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	4
4.1	Мутность	4
4.2	Цветность	4
4.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	4
4.3.1	Хлор остаточный связанный	0
4.3.2	Хлор остаточный свободный	0
4.4	Общие колиформные бактерии	0
4.5	Термотолерантные колиформные бактерии	0
5	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
5.1	Мутность	0
5.2	Цветность	0
5.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	0
5.3.1	Хлор остаточный связанный	0
5.3.2	Хлор остаточный свободный	0
5.4	Общие колиформные бактерии	0
5.5	Термотолерантные колиформные бактерии	0
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	0,00
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	14,00
8	Комментарии	

Генеральный директор _____



С.А. Лосев