


**Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
по ООО «ЛОКС» за 2017 год**

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0,5
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	2
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	52
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	120
а) мутность	120
б) цветность	120
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	9
г) общие колиформные бактерии	120
д) термотолерантные колиформные бактерии	120
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
а) мутность	0
б) цветность	0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
г) общие колиформные бактерии	0
д) термотолерантные колиформные бактерии	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	-
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)	3

Генеральный директор



С.А. Лосев